Dom Pomocy Społecznej
w Krakowie ul. Kluzeka 6
31-222 Kraków, ul. Kluzeka 6
tel./fax 12-415-25-92
NIP 945-14-32-864

Kraków, dnia 03.08.2016

DPS-DA/0161 -38 /2151 /2016

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania pn. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z akcesoriami w budynku DPS ul. Kluzeka 6 w Krakowie

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych art.38.2 (Dz.U.2015,poz 2164) informuje, że ww postępowaniu wpłynęło zapytanie o następującej treści:

1.

Pytanie

Prosimy o zmianę zapisu ze Specyfikacji technicznej rozdział I.STOLARKA OKIEN I DRZWI pkt. 2.2 dotyczącego posiadania dla okien Aprobaty technicznej ITB i atestu higienicznego PZH.
Uzasadniamy to faktem, iż w związku z ukazaniem się normy PN-EN-14351-1 "Okna i drzwi- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej" nie są już wydawane aprobaty techniczne dla okien i drzwi. Po upływie ważności aprobat dla okien i drzwi zewnętrznych dokumentem odniesienia do wystawienia krajowej deklaracji zgodności może być tylko nowa norma. Z pierwszym dniem lipca 2013 deklaracja zgodności została zastąpiona „ Deklaracją właściwości użytkowych", którą producent będzie musiał dostarczyć z każdym wyrobem wprowadzanym na rynek.
Natomiast odnośnie atestu higienicznego PZH informujemy, że taki atest może dotyczyć głównie profili okiennych, gdyż stolarka okienna jako całość składa się z różnych komponentów jakimi są okucia, szyby, profile okienne, wzmocnienia stalowe, wkręty, łączniki i inne drobniejsze elementy.
Wobec powyższego trudno zbadać pod względem higienicznym okno jako całość. Natomiast Zamawiający może jak najbardziej wymagać atestu PZH na profile okienne, które stanowią jeden z podstawowych elementów stolarki.

Odpowiedź

Dom Pomocy Społecznej zobowiązuje Wykonawcę do stosowania ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, ustanawiająca m.in. nowe warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych na rynku krajowym. Zgodnie z postanowieniami tej ustawy, **z dniem 1 stycznia 2017** wchodzą nowe przepisy dotyczące wydawania krajowych ocen technicznych(wymienione w art.1 pkt5-7 ustawy), które zastąpią wydawane obecnie Aprobaty Techniczne . Zgodnie z art. 5, ust.3 ww ustawy 'Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejścia w życie art1 pkt5-7 niniejszej ustawy ,mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat" *–źródło ITB*
Zamawiający w specyfikacji technicznej napisał „ dostarczone na obiekt wyroby powinny być oznakowane znakami CE i posiadać aktualna aprobatę techniczną wydaną przez ITB dopuszczającą ten wyrób do zastosowania w budynkach" Oznakowanie znakiem CE określone jest w wymienionym przez Państwa Rozporządzeniu. Jeśli wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną lub wydano dla niego europejską ocenę techniczną (EOT), producent powinien wystawić deklarację właściwości użytkowych wprowadzając wyrób do obrotu..
Do każdego okna należy dołączyć kartę wyrobu(deklaracja właściwości użytkowych) powinna zawierać następujące informacje :

- Numer deklaracji
- Określenie wyrobu, dla którego deklaracja została sporządzona
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w oparciu o który sporządzono deklarację
- Datowane odniesienie do odpowiedniej normy wyrobu w oparciu o którą sporządzono deklarację
- Zamierzone zastosowanie wyrobu
- Wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanych normach dla określonego zamierzonego zastosowania
- Właściwości użytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk odpowiednich dla zamierzonego zastosowania
- Numer identyfikacyjny odpowiedniej dla danej deklaracji jednostki notyfikowanej
- Jeśli to konieczne , informację dotyczącą substancji niebezpiecznych
- Deklaracja odpowiedzialności i podpis

Aprobaty techniczne dotyczą np. nawiewników, okuć, parapetów wewnętrznych
Atest PZH na profile okienne.
Wykonawca musi dostarczyć okna oznaczone znakiem budowlanym B lub oznakowaniem CE- bez nich w okna nie mogą być stosowane w budownictwie..

2.
Pytanie
Zamawiający podaje w Specyfikacji technicznej - Parametry okien pkt. 4, że współczynnik U dla okien ma być zgodny z WT2008. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. wprowadza się następujące wartości współczynnika przenikania ciepła U dla okien zewnętrznych:
od 1 stycznia 2014 r – U max =1,3 W/m2K
od 1 stycznia 2017 r – U max =1,1 W/m2K
od 1 stycznia 2019 r (w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będące ich własnością) - U max =0,9 W/m2K
Wobec powyższego zwracamy się do Zamawiającego o określenie jaki współczynnik przenikania ciepła ma posiadać nowa stolarka z PCV. Prosimy również o rezygnację z określonych przez Zamawiającego parametrów dla szyb zespolonych Ug i profili okiennych Uf, gdyż te wartości w połączeniu z parametrami ramek dystansowych szyb dobiera producent stolarki okiennej, tak aby w końcowym efekcie uzyskać wymagany przez Zamawiającego współczynnik przenikania ciepła dla okna jako całości.

Odpowiedź
Wykonawca winien dostarczyć okna o współczynniku dla okna Uw=0,9W/m2K

3.
Pytanie
Czy z uwagi na charakter placówki jakim jest DPS Zamawiający wymaga zastosowania od wewnątrz szkła bezpiecznego?

Odpowiedź
Zamawiający do stolarki okiennej nie wymaga stosowania szkła bezpiecznego.
Szkło bezpieczne , odporne na uderzenia Zamawiający wymaga w stolarce drzwiowej aluminiowej.

4.
Pytanie
Proszę o podanie szerokości i koloru dla nowych parapetów zewnętrznych stalowych.

Odpowiedź
Parapety z blachy powlekanej w kolorze brąz . Szerokości w rozwinięciu 35,5 cm (29 cm parapet;1,5 cm wywinięcie, 5 cm zawinięcie)

5.
Pytanie
Proszę o podanie szerokości i koloru dla nowych nakładek renowacyjnych z PCV.

Odpowiedź
Nakładka parapetowa w rozwinięciu 39,5 cm (36 cm parapet, 3,5 cm zawinięcie)

6.
Pytanie
Proszę o określenie jakie nawiewniki zastosować - higrosterowane czy ciśnieniowe. Proszę również podać ilość nawiewników jaką przyjąć do wyceny.

Odpowiedź
Zamawiający przyjął nawiewniki dwusytemowe typu EXR.HP lub równoważne , montowane w każdym oknie. Nawiewnik wyposażony w ustawienie przepływu minimalnego może zostać zamieniony w nawiewnik ciśnieniowy z kontrolą strumienia maksymalnego. Ustawienie przełącznika w pozycji HIGRO – nawiewnik automatyczne reguluje otwarcie przepustnicy. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia . Dzięki czujnikowi sterującemu do pomieszczenia doprowadzana jest mniejsza lub większa ilość powietrza. Przy ustawieniu na ciśnieniowy_ przy dużej różnicy ciśnienia między wnętrzem pomieszczenia , a stroną zewnętrzną wzrost ilości nawiewanego powietrza zostaje ograniczona przez blokadę w okapie zewnętrznym.

7.
Pytanie
Czy we wszystkich oknach i balkonach zastosować klamki z kluczykiem?

Odpowiedź
Zamawiający jako dodatkowe wyposażenie przewidział 30 klamek z kluczykami. Zamontowane klamki w oknach winny charakteryzować się możliwością wymiany klamki na klamkę z kluczykiem w miarę potrzeb Zamawiającego.

8.
Pytanie
W przedmiarze robót Zamawiający wymaga po wymianie stolarki odtworzenia ocieplenia i otynkowania ościeży zewnętrznych tynkiem silikatowym w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Czy jest to związane z ubytkami w ościeżach zew. jakie mogą powstać podczas wymiany okien, czy też chodzi o całościowe zerwanie istniejącego ocieplenia ościeży i wykonanie go na nowo?

Odpowiedź
Każdy Wykonawca odpowiada za przyjętą technologię wymiany stolarki okiennej. Zamawiający po wymianie wymaga przywrócenia ościeży do stanu sprzed wymiany stolarki.

9.
Pytanie
Proszę o określenie jakiego typu jest stolarka przeznaczona do demontażu, czy są to okna PCV, czy drewniane zespolone lub skrzynkowe.

Odpowiedź
Do demontażu
stolarka okienna -PCV
stolarka drzwiowa –aluminiowa


10.
Pytanie
W celu przygotowania rzetelnej i obiektywnej wyceny proszę o zamieszczenie rysunków stolarki okiennej i drzwiowej wraz z określeniem wymiarów, podziałów i funkcji otwierania skrzydeł.

Odpowiedź
Zamawiający zamieszcza szkice stolarki okiennej. Podane wymiary nie zwalniają Wykonawcy przed przystąpieniem do dokonania obmiarów okien. Są to tylko rysunki poglądowe.


DYREKTOR
mgr Piotr Zieliński

Otrzymują
1x Adresat
1x DPS strona internetowa ,aa

O-1




O-2




Uwaga - wymiary przykładowe

O-3



O-4



Uwaga - wymiary przykładowe

Uwaga - zmiany mogą nastąpić

O-5

O-6


O-7

O-8

okna łazienkowe szt. 2


Kaplica

palarnia – szt 1



O-9


okna łazienkowe szt - 8




Uwaga - wymiary przykładowe

klatka schodowa

Przykład zestawu na klatce
Na klatkach zamontowane po 3 zestawy




D-1



Uwaga – przykładowe wymiary

D-2



Uwaga - przykładowe wymiary